

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE ELETRÔNICA Nº 014 /2023 – EMAP**

A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna público aos interessados, **com base nas informações prestadas pela Gerência de Escritório de Projetos - GEESP**, resposta a pedido de esclarecimento, referente à **Licitação LRE ELETRÔNICA Nº 014/2023-EMAP** - cujo objeto é a contratação de Empresa Especializada para Estabilização dos Taludes 01 e 02, execução de aterro de conquista e pavimentação de estacionamento e local de fila de espera, no Terminal de Passageiros do Cajupe no município de Alcântara - MA.

Sobre os questionamentos, prestam-se os seguintes esclarecimentos:

Pergunta 1:

O material do talude 1, poderá ser utilizado no talude 3? O talude 3 é o mesmo aterro conquista?

Resposta:

Sim, desde que atendidos os critérios de projetos conforme Anexo II – LRE 014/2023 – ANEXO VIII – PLANTAS E DOCUMENTOS – ATERRO – PRANCHA 2022.19-DE-CNT-3001-0005-R03, nota 7, “O aterro estrutural deverá ser constituído por solo de boa qualidade (bem selecionado), utilizando um material limpo e isento de matéria orgânica, com menos de 5 % de finos e sem a presença de grãos de dimensão superior a 15 mm.”.

Pergunta 2:

Qual o DT do talude 1 até o aterro conquista? é possível que o trajeto seja enviado pelo google?

Resposta:

O talude 03 fica bem em frente ao Talude 01. Segue imagem abaixo.





Pergunta 3:

No talude 1 consigo o volume total para o aterro conquista?

Resposta:

Sim, o volume a ser movimentado do talude 01 é superior ao volume necessário para a execução do aterro do talude 03.

São Luís/MA, 20 de dezembro de 2023.

Caroline Santos Maranhão
Presidente da Comissão da EMAP