




EMAP - EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA



ESC. 1/50


RESERVATÓRIO INFERIOR
VOLUME: 100m³

2.40


2.70

PLANTA BAIXA - CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO


PLANTA BAIXA - CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO




VISTA A - CASA DE BOMBAS E RESERVATÓRIO




PLANTA BAIXA - CASA DE BOMBAS




VISTA B - CASA DE BOMBAS




CORTE AA' - CASA DE BOMBAS





CORTE BB¹ - CASA DE BOMBAS




PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA



PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE ROTA DE FUI



EXTINTOR-SINALIZAÇÃO NO PISO



DETALHE PLACAS DE INDICAÇÃO


(A)	BOMBA CENTRÍFUGA, A COMBUSTÃO PARA INCÊNDIO	01	(A)	TUBULAÇÃO DE REGALQUE Ø 2"	01
(A)	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA PARA INCÊNDIO	01	(A)	TUBULAÇÃO DE REGALQUE Ø 2"	04
(A)	BOMBA JOCKEY, TRIFÁSICA, 1 CV	01	(A)	TUBULAÇÃO DE SUÇUÇÃO Ø8"	01
(A)	UNÃO ASSENTO CÔNICO - Ø 3"	04	(A)	- JOELHO Ø 3"	03
(A)	UNÃO ASSENTO CÔNICO - Ø 1"	01	(A)	- JOELHO Ø 1"	01
(A)	REGISTRO DE GAVETA, Ø2" CHASTE MÓVEL	05	(A)	VÁLVULA DE PE COM GRUPO Ø3"	01
(A)	REGISTRO GAVETA Ø1"	01	(A)	REDUÇÃO FLOØ3" X 1"	02
(A)	VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø2"	03	(A)	RESISTOR FLOØ7" X 1/2"	05
(A)	VÁLVULA DE RETENÇÃO Ø1"	01	(A)	ADAPTADOR FLOØ3" ROSCÁVEL Ø3"	01
(A)	PRESSOSTATO DA BOMBA Nº 1	01	(A)	- TE Ø 3"	04
(A)	PRESSOSTATO DA BOMBA Nº 2	01	(A)	- TE Ø 3"	06
(A)	PRESSOSTATO DA BOMBA Nº 3	01			
(A)	MANÔMETRO	01			
(A)	CILINDRO DE PRESSÃO 15L	01			
(A)	QUADRO DE COMANDO DAS BOMBAS	01			

- MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DESTA PROJETO

[illegible]

0	B	18/01/2016	FELIPE	FELIPE	-	-	-	-
REV. EMIS.	DATA	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO	POR	DATA	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES	
					VALIDADO			

TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR	(D) PARA COTAÇÃO	(G) COMO CONSTRUÍDO
	(B) PARA APROVAÇÃO	(E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO	(H) CANCELADO
	(C) PARA INFORMAÇÃO	(F) COMO COMPRADO	



TÍTULO: PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO - SEDE EMAP,
LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI

LOGO:	PROJETO: PLANTA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE EXTINTORES SIMBOLOGIA COMBATE À INCÊNDIO		
NT CONTRATADA:	NP ENAPP: DS - PI - 115L - 0007 - R01	ESCALA: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">1:150</div>	NP FRANCOIS: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">02</div>
RESP. TÉCNICO:	DATA: MAIO/2016	REVISÃO: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">01</div>	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">06</div>