



01 PLANTA DE COMBATE À INCÊNDIO - TÉRREO
ÁREA TOTAL: 388,05 m²
ESC: 1/100




03 PLANTA DE ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE EXTINTOR - TÉRREO
ÁREA TOTAL: 388,05 m²
ESC: 1/100


LEGENDA - ÁREA DE ABRANGÊNCIA
- ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO EXTINTOR
- ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO EXTINTOR



02 COMBATE À INCÊNDIO - P. SUP
ÁREA TOTAL: 57,84m²
ESC: 1/100




04 Á. DE ABRANGÊNCIA EXT. - P. SUP
ÁREA TOTAL: 57,84m²
ESC: 1/100



05 TRAJETO TUBULAÇÃO DE GÁS EXISTENTE
ESC: 1/100

SIMBOLOGIA



LEGENDA - DIVERSOS

- EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE ABC COM 6Kg
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA COMPACTA DE 9w
- LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM FAROL DE ILUMINAÇÃO 2x55w
- PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA PARA ESCADA
- PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA
- PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA
- FAIXA DE SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO DE PISO
- CENTRAL
- ACIONADOR MANUAL
- AVISADOR SONORO ELETRÔNICO

RELAÇÃO MATERIAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.
01	EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE ABC COM 6KG	06un
02	EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE K COM 6L	01un
03	EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE K COM 10L	01un
04	SUPORTE METÁLICO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO	07un
05	PLACA INDICATIVA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO	08un
06	PLACA INDICATIVA DA ROTA DE FUGA	20un
07	PLACA INDICATIVA COM O NOME "SAÍDA"	09un
08	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA COMPACTA DE 9w	24un
09	PINTURA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO NO PISO	08m²
10	CENTRAL DE ALARME COM BATERIA	01un
11	SIRENE ELETRÔNICA	02un
12	BOTOEIRA MANUAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPERES	05un

NOTAS

- 1 - MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
- 2 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
- 3 - CONFERIR NÍVEIS NO LOCAL.
- 4 - O MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DESTA PROJETO.
- 5 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E ALARME DEVERÃO SER INSTALADOS EM CIRCUITO ELÉTRICO INDEPENDENTE.
- 6 - SISTEMA DE ALARME DEVERÁ SER DOTADO DE BATERIA CONFORME MD.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DESTA PROJETO

REV.	EMIS.	DATA	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO	POR	DATA VALIDADO	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
1	B	13/05/2016	FELIPE	FELIPE	-	-	-	CENTRAL GLP E SIST DE ALARME
0	B	18/01/2016	FELIPE	FELIPE	-	-	-	-

TIPO DE EMISSÃO	(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA COTAÇÃO (D) PARA APROVAÇÃO / PARA CONSTRUÇÃO (E) COMO CONSTRUÍDO (F) COMO COMPROVADO (G) COMO CANCELADO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA E M A P GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	
TÍTULO: PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO - RESTAURANTE CATALANA, LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI	
PROJETO: PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO PLANTA DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE EXTINTORES SIMBOLOGIA COMBATE A INCÊNDIO	
RESP. TÉCNICO: DS - PI - 1317 - 0002 - R01 DATA: MAIO 2016	ESCALA: 1:100 REVISÃO: 01
	01 02