

SIMBOLOGIA DE COMBATE À INCÊNDIO



1 – Placas com fundo verde e pictograma/ letras em branco e com efeito fotoluminescente.
2 – As dimensões das placas são mínimas (com pictograma na mesma proporção) e dimensionadas segundo a NBR 13434–2, tabela–1 "dimensões das placas de sinalização"
3 – A altura das letras são mínimas e dimensionadas considerando a distancia de observador de L = 12m segundo a tabela–2 da mesma norma.
4 – Placas das placas de sinalização de rota de fuga deverão ser instaladas estas indicativa à 30 cm do piso, ver detalhe de fixação.

01 PLANTA DE ABRANGÊNCIA DE EXTINTORES

ÁREA TOTAL: 55,11m² ESC: 1/50

LEGENDA - ÁREA DE ABRANGÊNCIA

- ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO EXTINTOR

DETALHE - AVISADOR SONORO DE INCÊNDIO



COR	PENA	ESP.
1	7	0,10
2	7	0,20
3	7	0,30
4	7	0,40
5	7	0,50
6	7	0,60
7	7	0,10
8	7	0,05
252	252	0,10
253	253	0,10

EMAP AUTORIDADE PORTUÁRIA

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA
E M A P
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

TÍTULO: PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO - SANITÁRIO DO BERÇO 102, LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI

LOGO:

Nº CONTRATADA:

RESP. TÉCNICO:

PROJETO: PLANTA DE ABRANGÊNCIA DE EXTINTORES/ SIMBOLOGIA

Nº EMAP: DS-PI-1202-0003-R01

ESCALA : 1/50

DATA: MAIO 2016

REVISÃO: 01

Nº PRANCHA: 02/02

A3