



01 PLANTA DE COMBATE À INCÊNDIO
ÁREA TOTAL: 156,12m²
ESC: 1/75




02 PLANTA DE ABRANGÊNCIA DOS EXTINTORES
ÁREA TOTAL: 156,12m²
ESC: 1/75




- LEGENDA - DIVERSOS
- EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE ABC COM 6kg
 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA COMPACTA DE 9w
 - LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM FAROL DE ILUMINAÇÃO 2x55w
 - PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA PARA ESCADA
 - PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA
 - PLACA DE SEGURANÇA COM INDICAÇÃO DE SAÍDA
 - FAIXA DE SEGURANÇA, SINALIZAÇÃO DE PISO
 - CENTRAL
 - ACIONADOR MANUAL
 - AVISADOR ELETRÔNICO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD
01	EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE ABC COM 6KG	04un
02	EXTINTOR DE INCÊNDIO CLASSE K	01un
03	SUporte METÁLICO PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO	05un
04	PLACA INDICATIVA DO EXTINTOR DE INCÊNDIO	05un
05	PLACA INDICATIVA DA ROTA DE FUGA	10un
06	PLACA INDICATIVA COM O TIPO DE SAÍDA	05un
07	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA COM LÂMPADA COMPACTA DE 9w	12un
08	FAIXA DE FAIXA DE SINALIZAÇÃO NO PISO	05m²
09	CENTRAL DE ALARME COM BATERIA	01un
10	SIRENE ELETRÔNICA	02un
11	BOTEIPE MANUAL COM PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIAS	05un

- NOTAS
- 1 - MEDIDAS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
 - 2 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
 - 3 - CONFERIR NÍVEL NO LOCAL.
 - 4 - O MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DESTA PROPOSTA.
 - 5 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E ALARME DEVERÁ SER INSTALADO EM CIRCUITO ELÉTRICO INDEPENDENTE.
 - 6 - SISTEMA DE ALARME DEVERÁ SER DOTADO DE BATERIA CONFORME MD.




03 TRAJETO TUB. DE GÁS
ESC: 1/75



04 ISOMÉTRICO TUB. DE GÁS
ESC: 1/25

SIMBOLOGIA



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DESTA PROPOSTA						
1	B	10/05/2016	FELIPE	FELIPE	-	REDE DE GÁS E SISTEMA DE ALARME
0	B	18/01/2016	FELIPE	FELIPE	-	
REV.	EMIS.	DATA	ELABORADO	VERIFICADO	APROVADO	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES
TIPO DE EMISSÃO			(A) PARA COTAÇÃO (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA CONSTRUÇÃO (D) COMO CONSTRUÍDO (E) COMO CANCELADO (F) COMO CORRIGIDO			
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA			E M A P			
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO			PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO DA ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE EXTINTORES			
SIMBOLOGIA COMBATE A INCÊNDIO						
RESP. TÉCNICO:		DATA:		REVISÃO:		01
DS - PI - 1152 - 0013 - R01		MAIO 2016		01		02