

02 PLANTA DE ABRANGÊNCIA DE EXTINTORES
ÁREA TOTAL: 37,97m²
ESC: 1/50

SIMBOLOGIA

EXTINTOR PAREDE BC
SEM ESCALA

EXTINTOR PAREDE ABC
SEM ESCALA

PLACA INDICATIVA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA
SEM ESCALA

PLACA INDICATIVA DE SENTIDO DE ROTA DE FUGA
SEM ESCALA

EXTINTOR-SINALIZAÇÃO NO PISO
SEM ESCALA

SAÍDA

SAÍDA À ESQUERDA

SAÍDA À DIREITA

DETALHE PLACAS DE INDICAÇÃO
SEM ESCALA


1 - Placas com fundo verde e pictogramas/ letras em branco e com efeito fotoluminescente.
2 - As dimensões das placas são mínimas (com pictogramas na mesma proporção) e dimensionadas segundo a NBR 13434-2, tabela-1 "dimensões das placas de sinalização".
3 - A altura das letras são mínimas e dimensionadas considerando a distância do observador de L = 12m segundo a tabela-2 da mesma norma.
4 - Abaixo das placas de sentido de rota de fuga deverão ser instaladas setas indicativa à 30 cm do piso, ver detalhe de fixação.

LEGENDA - ÁREA DE ABRANGÊNCIA

- ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO EXTINTOR

- ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO EXTINTOR

DETALHE - AVISADOR SONORO DE INCÊNDIO



	EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA E M A P GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	LOGO:		PROJETO: PLANTA DE ABRANGÊNCIA DE EXTINTORES/ SIMBOLOGIA		
		Nº CONTRATADA:		Nº EMAP: DS-PI-1103-0005-R01	ESCALA : 1/50	Nº PRANCHA:
		RESP. TÉCNICO:		DATA: MAIO 2016	REVISÃO: 01	02 02