






DETALHE - AVISADOR SONORO DE INCÊNDIO



DETALHE PLACAS DE INDICAÇÃO

- 1 - Placas com fundo verde e pictogramas/ letras em branco e com efeito fotoluminescente.
- 2 - As dimensões das placas são mínimas (com pictogramas na mesma proporção) e dimensionadas segundo a NBR 13434-2, tabela-1 "dimensões das placas de sinalização"
- 3 - A altura das letras são mínimas e dimensionadas considerando a distancia do observador de L = 12m segundo a tabela-2 da mesma norma.
- 4 - Abaixo das placas de sentido de rota de fuga deverão ser instaladas setas indicativa à 30 cm do piso, ver detalhe de fixação.

COR	PENA	ESP.
1	7	0.10
2	7	0.20
3	7	0.30
4	7	0.40
5	7	0.50
6	7	0.60
7	7	0.10
8	7	0.05
252	252	0.10
253	253	0.10



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA  
E M A P  
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

TÍTULO: PROJETO DE COMBATE À INCÊNDIO DA EDIFICAÇÃO - DA ADMINISTRAÇÃO DO SCANNER, LOCALIZADA NO PORTO DO ITAQUI

LOGO:

Nº CONTRATADA:

RESP. TÉCNICO:

PROJETO:

SIMBOLOGIA COMBATE À INCÊNDIO - PRÉDIO DA ADM. SCANNER

Nº EMAP:

DS - PI - 1116 - 0003 - R01

DATA:

MAIO 2016

ESCALA :

1/30

REVISÃO:

01

Nº PRANCHA:

02  
02