

PLANO DE MANUTENÇÃO - GEMAN

COELE - GEMAN



PLANO DE MANUTENÇÃO - GEMAN - TERMINAL PONTA DA ESPERA

Versão:

0

Data:

19/02/2018

Item	Descrição	TAG	Periodicidade da manutenção	Execução prevista	Responsável	Tipo de Plano	Instrução de trabalho	Recursos (Mat./MO/Equip.)
1	Para Raios							
1.1	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (CAIXA D'ÁGUA)	PESP-SEBA-EF-SPDATM-01	Anual	nov	COELE	Preventiva Sistemática	Revisão das conexões, substituição de componentes danificados e desgastados, limpeza, verificar estado da estrutura do mastro, verificar isoladores e suportes, verificar fixação do cabo de malha, verificar condições do cabo de malha, medição da resistência ômica da malha de aterramento e etc	Eletricistas, cinto de segurança com talabaste, trapo, escova de aço, luvas isolante, terrômetro, chave de boca
1.2	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (ÁREA DE VIVÊNCIA)	PESP-SEBA-EF-SPDATM-01	Anual	nov	COELE	Preventiva Sistemática	Revisão das conexões, substituição de componentes danificados e desgastados, limpeza, verificar estado da estrutura do mastro, verificar isoladores e suportes, verificar fixação do cabo de malha, verificar condições do cabo de malha, medição da resistência ômica da malha de aterramento e etc	Eletricistas, cinto de segurança com talabaste, trapo, escova de aço, luvas isolante, terrômetro, chave de boca
1.3	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (TORRE DE ILUMINAÇÃO)	PESP-SEBA-EF-SPDATM-01	Anual	nov	COELE	Preventiva Sistemática	Revisão das conexões, substituição de componentes danificados e desgastados, limpeza, verificar estado da estrutura do mastro, verificar isoladores e suportes, verificar fixação do cabo de malha, verificar condições do cabo de malha, medição da resistência ômica da malha de aterramento e etc	Eletricistas, cinto de segurança com talabaste, trapo, escova de aço, luvas isolante, terrômetro, chave de boca
2	Prédio Do Terminal da Ponta da Espera	PESP-TERP-IN-ESTRUC-01						
2.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		QUADRIMESTRAL	fev/jun/out	COELE	Preventiva Sistemática	Reaperto das conexões e terminais, substituição de componentes danificados e desgastados, melhoras na isolamento entre alimentação e reator das luminarias, verificar tensão e corrente dos circuitos, limpeza dos painéis e luminárias, testar interruptores, verificar aterramento,etc	lâmpadas, luminárias, eletricitas, reatores, trapos, alicate amperímetro, escada, fita isolante e fita de auto fusão, tomadas, interruptores, disjuntores e terrômetro
3	Guarita - PM BOX	PESP-PMBX-IN-ESTRUC-01						
3.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		QUADRIMESTRAL	jan/mai/set	COELE	Preventiva Sistemática	Reaperto das conexões e terminais, substituição de componentes danificados e desgastados, melhoras na isolamento entre alimentação e reator das luminarias, verificar tensão e corrente dos circuitos, limpeza dos painéis e luminárias, testar interruptores, verificar aterramento,etc	lâmpadas, luminárias, eletricitas, reatores, trapos, alicate amperímetro, escada, fita isolante e fita de auto fusão, tomadas, interruptores, disjuntores e terrômetro
4	Área de vivência	PESP-CORE-IN-PATIOS-01						
4.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		QUADRIMESTRAL	mar/jul/nov	COELE	Preventiva Sistemática	Reaperto das conexões e terminais, substituição de componentes danificados e desgastados, melhoras na isolamento entre alimentação e reator das luminarias, verificar tensão e corrente dos circuitos, limpeza dos painéis e luminárias, testar interruptores, verificar aterramento,etc	lâmpadas, luminárias, eletricitas, reatores, trapos, alicate amperímetro, escada, fita isolante e fita de auto fusão, tomadas, interruptores, disjuntores e terrômetro
5	Prédio da receita estadual	PESP-PRES-IN-ESTRUC-01						

PLANO DE MANUTENÇÃO - GEMAN

COELE - GEMAN

5.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		QUADRIMESTRAL	jan/mai/set	COELE	Preventiva Sistemática	Reaperto das conexões e terminais, substituição de componentes danificados e desgastados, melhoras na isolação entre alimentação e reator das luminarias, verificar tensão e corrente dos circuitos, limpeza dos paineis e luminárias, testar interruptores, verificar aterramento,etc	lâmpadas, luminárias, eletricistas, reatores, trapos, alicate amperímetro, escada, fita isolante e fita de auto fusão, tomadas, interruptores, disjuntores e terrômetro
6	Escadaria e passarela	PESP-TERP-IN-ESCPAS-01						
6.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		QUADRIMESTRAL	fev/jun/out	COELE	Preventiva Sistemática	Reaperto das conexões e terminais, substituição de componentes danificados e desgastados, melhoras na isolação entre alimentação e reator das luminarias, verificar tensão e corrente dos circuitos, limpeza dos paineis e luminárias, testar interruptores, verificar aterramento,etc	lâmpadas, luminárias, eletricistas, reatores, trapos, alicate amperímetro, escada, fita isolante e fita de auto fusão, tomadas, interruptores, disjuntores e terrômetro
7	Torre de iluminação	PESP-TERP-IN-ESCPAS-01						
7.1	TORRE COM 06 REFLETORES DE 2000W CADA		QUADRIMESTRAL	mar/jul/nov	COELE	Preventiva Sistemática	Reaperto das conexões ou terminais, substituição de componentes danificados e desgastados, melhoras na isolação entre alimentação e reator dos refletores, verificar tensão e corrente dos circuitos, limpeza no painél e dos refletores, etc	Lâmpadas, luminária, eletricistas, cinto de segurança com talabaste, reatores, trapos, alicate amperímetro, fita isolante e fita de auto fusão