

[illegible]

01 - COTAS EM METROS

02 - A TUBULAÇÃO SERÁ EM ALUMÍNIO, SCHEDULE 40.

03 - ONDE HOUVER INTERFERÊNCIA ENTRE TUBULAÇÕES DEVERÃO SER INSTALADAS 02 CAIXAS DE PASSAGEM PARA EFETUAR A MUDANÇA DE NÍVEL, PREVALENDO NO NÍVEL A TUBULAÇÃO COM OS CABOS DA MAIOR GRANDEZA, EXCETO NA ENTRADA DE EDIFICAÇÕES.

04 - AFLORAMENTO DO ELETRODUTO COM CAP.

05 - NAS JUNTAS DE DILATAÇÃO E TRANSIÇÃO DE TUBULAÇÃO EMBUTIDA PARA APARENTE, DEVERÁ SER INSTALADA SISTEMA DE DILATAÇÃO NA TUBULAÇÃO.

06 - A DISTÂNCIA COTADA ENTRE POSTES É APROXIMADA.

[illegible]

 PORTO DO ITAQUI <small>EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA</small>		EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA E M A P GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO	
TÍTULO: BERÇO 108			
LOGO: 		PROJETO: PROJETO ELÉTRICO - EXECUTIVO IMPLANTAÇÃO - ILUMINAÇÃO EXTERNA 1/2	
Nº CONTRATO: D-5170-311-18-501-R0-B		Nº EMAP: DEFINIR	ESCALA: INDICADA
RESP. TÉCNICO: EXE Engenharia		DATA: 14/11/2012	Nº PRANCHAS: 1 XX