

LUMINARIAS				
Número	Fabricante	Modelo	FLUXO LUMINOSO	QUANTIDADE
1	ITAM	2001	5.020 lm	26
2	ITAM	Mais PE	1.583 lm	12
3	ITAM	Ipy	800 lm	6
4	ITAM	Taru	1.346 lm	4

LUMINAMENTO DOS AMBIENTES						
#	NOME	Min	Max	Médio	Min/Médio	Min/Max
1	FINANCEIRO	214 lx	731 lx	533 lx	0,40	0,29
2	DMIL	380 lx	571 lx	509 lx	0,75	0,67
3	ADMINISTRAÇÃO	376 lx	832 lx	638 lx	0,59	0,45
4	BANHO FEM.	172 lx	500 lx	429 lx	0,40	0,34
5	ALOI. FEM.	200 lx	597 lx	457 lx	0,44	0,34
6	WC PNE	185 lx	420 lx	322 lx	0,57	0,44
7	WC PNE	121 lx	316 lx	213 lx	0,57	0,38
8	LAVABO	130 lx	323 lx	233 lx	0,56	0,40
9	SALA CONT	277 lx	737 lx	503 lx	0,55	0,38
10	SALA SUB CONT	363 lx	778 lx	576 lx	0,63	0,47
11	CIRCULAÇÃO	139 lx	507 lx	313 lx	0,44	0,27
12	CIRCULAÇÃO	175 lx	574 lx	357 lx	0,49	0,30
13	BANHO MASC.	234 lx	628 lx	359 lx	0,65	0,37
14	ALOI. MASC. 1	211 lx	356 lx	284 lx	0,74	0,59
15	ALOI. MASC. 2	157 lx	280 lx	217 lx	0,72	0,63
16	ESCADA	154 lx	503 lx	388 lx	0,40	0,31
17	TERRAÇO	6,24 lx	256 lx	54,7 lx	0,11	0,024

NOTAS

01 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

[illegible]

A	B	15/02/2019	R.MARTINS	R.MARTINS	PÁRA APROVAÇÃO
REF. TÍTULO FINE	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DO RESULTADO	
(A) REALIZAÇÃO (B) PÁRA APROVAÇÃO (C) PÁRA REPROVAÇÃO (D) PÁRA CANCELAMENTO (E) APROVAÇÃO / PÁRA CANCELAMENTO (F) COMO COMPLETO (G) COMO CONCLUÍDO (H) CANCELADO						