



1 PLANTA DE LOCAÇÃO, MURS DE ARRIMO  
1:50

NOTAS-

- 1- Atender a todas as exigências das normas NBR-6118
- 2- As barras devem ser dobradas segundo raio mínimo de curvatura da NBR-6118
- 3-Cobrimento das armaduras adotado: 4cm
- 4- Fck= 30MPa
- 5- A cura do concreto deve obedecer à norma NBR-14931

CARLOS			
ELABORADO POR	XXXX	XXXX	PARA APROVAÇÃO
(B) PARA COTAÇÃO	(C) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO	(F) COMO OBSERVADO	(H) CANCELADO
LOCAL EMISSÃO	TÍTULO		



PROJETO EXECUTIVO - ESTRUTURAL - LOCAÇÃO DOS MURS DE ARRIMO - Construção da Base de Ponta Resposta do Porto do Itaqui, localizada na Ponta da Espera

NBR-6118: 2018, 13-DE-EST-2109-0001 DATA: JUN/19

REVISO: 00

REVISÃO TÉCNICA: Carlos Vinícius Sousa Ribeiro

CONTRATADA

ESCALA: 1/50

INTERVENÇÃO: 01/10