



Lista de Materiais (x42)		
Aterramento	Acessórios	
	Terminal à compressão 35 mm²	1 pç
	Porca de Inox 1/4"	1 pç
	Parafuso Inox 1/4" x 1 1/4"	1 pç
	Caixa de Inspeção PVC 30x30cm c/ tampa de ferro fundido articulada e reforçada	1 pç
	Haste Terra Alta Camada - 5/8" x 2,40m	1 pç
	Solda Exotérmica nº 115	1 pç
	Molde Cabo/Haste GY 5/8".35C	1 pç
	Cabo de cobre nú	
	Cabos na têmpera meio-dura, com calsse de encordoamento 2A - 35 mm²	2.00 m

OBS.: Aterramento deverá ser executado a cada 8.00m



ESTRUTURA/PILAR METÁLICO USADO COMO DESCIDA NATURAL  
SEM ESCALA



HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" C/ CAIXA DE INSPEÇÃO, REFORÇADA E SOLDA CABO / HASTE  
SEM ESCALA



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA  
E M A P  
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

TÍTULO: Contratação de Empresa para execução de passarela e abrigos de catraca no terminal de Passageiros de Ferry Boat do Cuijue

Nº CONTRATADA:

RESP. TÉCNICO:

TÍTULO: MODELO DE PASSARELA A SER IMPLANTADA NO TERMINAL DE FERRY-BOAT DO CUJUPE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Nº EMAP: DS-CJ-3206-0012-R00

DATA: JUNHO 2015

ESCALA :

REVISÃO: 00

Nº PRANCHA:

01/01