


PL.BAIXA - MÓDULO PASSARELA

ESCALA:

1/50



CORTE -AA


ESCALA:

1/50

OBS.:  
1- As Luminárias Blindadas com Lâmpadas PL Compacta com reator integrado de 23w, deverão ser instaladas a cada 4 metros

Lista de Materiais (04 unid)		
Remanejamento de Poste de Iluminação	Infra Estrutura	
	Base de Concreto Armado para Poste Metálico 40x40cm	4 unid
	Chumbadores para Poste Metálico Paraboalt XXX	16 unid
	Cabo Unipolar (cobre)	
	Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)	
	2.5 mm² - Azul claro	48.00 m
	2.5 mm² - Marrom	48.00 m
	Eletroduto PVC rosca	
	Curva 90° raio curto Eletroduto Roscável 3/4"	4 unid
	Luva Eletroduto Roscável 3/4"	12 unid
	Eletroduto, vara 3,0m 3/4"	16.00 m

POSTE METÁLICO A SER REMANEJADO



DETALHE TIPO - Remanejamento de Poste Metálico

ESCALA:

1/50



EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA  
E M A P

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO

TÍTULO: Contratação de Empresa para execução de passarela e abrigos de catraca no terminal de Passageiros de Ferry Boat do Cuijue

Nº CONTRATADA:

RESP. TÉCNICO:

TÍTULO: MODELO DE PASSARELA A SER IMPLANTADA NO TERMINAL DE FERRY-BOAT DO CUJUPE - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Nº EMAP:  
DS-CJ-3206-0011-R01

DATA:  
JUNHO 2015

ESCALA :  
1/50

REVISÃO:  
01

Nº PRANCHA:

03/03