




1 ARMAÇÃO POSITIVA VERTICAL- BASE DO MURO 02
1:25



2 ARMAÇÃO NEGATIVA VERTICAL- BASE DO MURO 02
1:25



3 ARMAÇÃO POSITIVA HORIZONTAL- BASE DO MURO 02
1:25



4 ARMAÇÃO NEGATIVA HORIZONTAL- BASE DO MURO 02
1:25

- NOTAS-
- 1- Atender a todas as exigências das normas NBR-6118
 - 2- As barras devem ser dobradas segundo raios mínimos de curvatura da NBR-6118
 - 3-Cobrimento das armaduras adotado: 4cm
 - 4- fck= 30MPa
 - 5- A cura do concreto deve obedecer à norma NBR-14931

CARLOS				XXXX				XXXX				PARA APROVAÇÃO			
ELABORADO POR				VERIFICADO POR				VALIDADO POR				DESCRIÇÃO DA REVISÃO			
(0) PARA COTAÇÃO				(1) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO				(2) COMO COMPROVADO				(3) COMO CONSTRUÍDO			
(4) CANCELADO															
LOGO EMPRESA				TÍTULO:				PROJETO ESTRUTURAL- MURO DE ARRIMO 02				ARMAÇÃO DAS BASES- EDIFICAÇÃO CBM			
Nº PROJETO: 2018.13-DE-EST-2109-0023				DATA: JUN/19				REVISÃO: 00							
PROJETO ESTRUTURAL - MUROS DE ARRIMO DA EDIFICAÇÃO DO CBM															
DESE: TÉCNICO: Carlos Vinicius Sousa Ribeiro				CONTRATADA:				ESCALA: 1/25				Nº FOLHA: 04/10			