



- 1- Atender a todas as exigências das normas NBR-6118
- 2- As barras devem ser dobradas segundo raios mínimos de curvatura da NBR-6118
- 3- Cobrimento das armaduras adotado: 4cm
- 4- $f_{ck} = 30\text{MPa}$
- 5- A cura do concreto deve obedecer à norma NBR-14931

	LOGO EMPRESA	TÍTULO:	PROJETO ESTRUTURAL - MURO DE ARRIMO 05 ARMAÇÃO DAS BASES - EDIFICAÇÃO CBM
		Nº EMP: 2018.13-06-EST-2019-0028 DATA: JUN/19 REVISÃO: 00	
PROJETO ESTRUTURAL - MUROS DE ARRIMO DA EDIFICAÇÃO DO CBM			
RESP. TÉCNICO:	Carlos Vinícius Sousa Ribeiro	CONTRATAÇÃO:	ESCALA: 1/25 Nº PRONCHA: 09/10