


**NOTAS-**

- 1- Atender a todas as exigências das normas NBR-6118
- 2- As barras devem ser dobradas segundo raios mínimos de curvatura da NBR-6118
- 3- Cobrimento das armaduras adotado: 4cm
- 4- Fck= 30MPa
- 5- A cura do concreto deve obedecer à norma NBR-14931

CARLOS		XXXXX	XXXXX	PARA APROVAÇÃO	
ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR		DESCRIÇÃO DA REVISÃO	
(0) PARA COTAÇÃO	(0) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO	(0) COMPLETO COMPROVADO	(0) COMO CONTRIBUTO	(0) CANCELADO	
		LOGO EMPRESA		TÍTULO: <b>PROJETO ESTRUTURAL - MURO DE ARRIMO 01 EDIFICAÇÃO CBM</b>	
		Nº MAPA: 2018.13-DE-EST-2109-0021 DATA: JUN/19		REVISÃO: 00	
<b>PROJETO ESTRUTURAL - MURROS DE ARRIMO DA EDIFICAÇÃO DO CBM</b>					
EMP. TÉCNICO: <b>Carlos Vinícius Sousa Ribeiro</b>		CONTRATADA:		ESCALA: <b>1/25</b>	MP FINANÇAS: <b>02/10</b>