



LUMINÁRIAS						
Legenda	Instalação	Fabricante	Modelo	LÂMPADA	FLUXO LUMINOSO	QUANTIDADE
	POSTE METÁLICO TELEFÔNICO 9m DE ALTURA	PHILIPS	BGP531 T35 1 xGRN185/740 A	LED GRN185/740	18.500 lm	15
	POSTE METÁLICO RETO C/ 4,5m DE ALTURA	PHILIPS	FS484F 1xLED455/840 MLO	LED 455/840	4.500 lm	4
	SOBREPOR NA LAJE DA MARQUISE C/ 2,80m DE ALTURA	ITAIM	Tassu	1xFluorescente Compacta 20W	1.050 lm	9

POSTE N.	LOCAÇÃO DOS POSTES E/OU LUMINÁRIAS		
	X	Y	ÂNGULO (GRAUS)
1	572.208,0275	9.719.690,2422	67
2	572.199,2241	9.719.688,6940	141
3	572.183,2048	9.719.685,0213	67
4	572.170,2813	9.719.690,4125	67
5	572.157,4079	9.719.695,8588	67
6	572.144,4875	9.719.701,2683	67
7	572.146,8863	9.719.730,9222	247
8	572.170,2900	9.719.733,2769	247
9	572.214,3266	9.719.705,4096	157
10	572.220,8108	9.719.720,8993	157
11	572.227,3501	9.719.736,4915	157
12	572.209,6602	9.719.742,6126	337
13	572.204,3305	9.719.743,3907	247
14	572.197,4993	9.719.746,2904	247
15	572.192,5851	9.719.742,3850	337
16	572.190,3237	9.719.737,0575	337
17	572.184,9805	9.719.722,0197	337
18	572.175,4598	9.719.719,0158	247
19	572.192,8511	9.719.724,7640	337
20	572.195,4470	9.719.723,6621	337
21	572.198,0428	9.719.722,5603	337
22	572.200,6386	9.719.721,4584	337
23	572.203,2344	9.719.720,3566	337
24	572.204,4144	9.719.723,1365	337
25	572.205,5163	9.719.725,7323	337
26	572.206,6182	9.719.728,3281	337
27	572.207,7200	9.719.730,9240	337
28	572.159,5650	9.719.737,8188	247

NOTAS

01 - DIMENSÕES EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.

ARQ	.	2018.13-DB-ARQ-2109-0001_C	C	10/12/2018	.
DISCIPLINA	FOLHA	ARQUIVO ELETRÔNICO	REVISÃO	DATA	OBSERVAÇÃO

ARQUIVOS DE REFERÊNCIA - COMPLEMENTARES

A	B	19/02/2019	R.MARTINS	R.MARTINS	-----	PARA APROVAÇÃO
REV.	TIPO DE EMIS.	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA INFORMAÇÃO (D) PARA COTTAÇÃO (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUÍDO (H) CANCELADO						



TÍTULO:
ESTUDO LUMINOTÉCNICO
PRÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS
LOCAÇÃO DOS POSTES E LUMINÁRIAS EXTERNOS
Nº EMAP: 2018.13-DB-LUM-2109-0001 DATA: FEVEREIRO/19 REVISÃO: A

ESTUDO LUMINOTÉCNICO - CORPO DE BOMBEIROS			
PROJETISTA: RODRIGO MARTINS	CREA/CAU: 5061024724	Nº CONTRATADA:	
RESP. TÉCNICO: Engª Vera L.F.B.	CONTRATADA:	ESCALA: 1:150	Nº PRANCHA: 01/04