



OBS.: RECOMENDA-SE QUE O SUPORTE SEJA APARAFUSADO NO PISO



QBS:
TAMANHO APROXIMADO DOS EXTINTORES (CONFIRMAR COM FABRICANTE)

ÁGUA PRESSURIZADA 2-A	- $\phi=0,177$ x $h=0,705$
PÓ QUÍMICO SECO BC 20-B-C	- $\phi=0,135$ x $h=0,35$
GÁS CARBÔNICO 5-B-C	- $\phi=0,165$ x $h=0,62$



Quadro Geral de Áreas		
Área Útil	371,87	m²
Área Construída	212,12	m²
Área Coberta	245,40	m²

AS LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA SERÃO DO TIPO BLOCO AUTÔNOMOS DE 2 HORAS.

19 REVISÃO: C