



**NOTAS-**

- 1- Atender a todas as exigências das normas NBR-6118
- 2- As barras devem ser dobradas segundo raios mínimos de curvatura da NBR-6118
- 3-Cobrimento das armaduras adotado: 4cm
- 4- Fck= 30MPa
- 5- A cura do concreto deve obedecer à norma NBR-14931
- 6-Os níveis do solo deverão ser observados pelo executor

CARLOS		XXXX	XXXX	PARA APROVAÇÃO	
ELABORADO POR		VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DECIDIDO DA REVISÃO	
(SE PARA COTAÇÃO)		(SE APROVADO PARA CONSTRUÇÃO)		(SE COMPROVADO)	
				SE COM CONTRATO	
				SE CANCELADO	
<div>  <div> <p>LOGO EMPRESA</p> <p> <b>PROJETO ESTRUTURAL- MURO DE ARRIMO 03</b>  <b>EDIFICAÇÃO CBM</b> </p> <p>           Nº MAPA: 198.13.02 DE EST-2199-0024 DATA: JUN/19         </p> <p>REVISÃO 00</p> </div> </div>					
<b>PROJETO ESTRUTURAL - MUROS DE ARRIMO DA EDIFICAÇÃO DO CBM</b>					
RESP. TÉCNICO: <b>Carlos Vinícius Sousa Ribeiro</b>		CONTRATADA:		ESCALA: <b>1/25</b>	
				Nº PRORRATA: <b>05/10</b>	