



NOTAS-

- 1- Atender a todas as exigências das normas NBR-6118
- 2- As barras devem ser dobradas segundo raios mínimos de curvatura da NBR-6118
- 3-Cobrimento das armaduras adotado: 4cm
- 4- Fck= 30MPa
- 5- A cura do concreto deve obedecer à norma NBR-14931

ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
CARLOS	XXXX	XXXX	PARA APROVAÇÃO
(0) PARA COTAÇÃO	(1) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO	(2) COMO COMPROVADO	(3) COMO CONSTRUÍDO
(4) CANCELADO			



LOGO EMPRESA

TÍTULO:

PLANTA DE LOCAÇÃO DOS MUROS DE ARRIMO-
EDIFICAÇÃO CBM

PROJETO: 2018.13-DE-EST-2109-0020 DATA: JUN/19 REVISÃO: 00

PROJETO ESTRUTURAL - MUROS DE ARRIMO DA EDIFICAÇÃO DO CBM

RESP. TÉCNICO: Carlos Vinicius Sousa Ribeiro

CONTRATADA:

ESCALA: 1/50

RF FRANQUIA: 01/10