

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP
ERRATA
CONCORRÊNCIA Nº 003/2016 - EMAP

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP, por meio da Comissão Setorial de Licitação – CSL, designada pela Portaria nº 116/2016 de 20/04/2016, por solicitação da Gerência de Projetos (GEPRO) da EMAP, torna público aos interessados a ERRATA a itens do Edital da CONCORRÊNCIA Nº 003/2016 - EMAP para contratação de empresa especializada para construção de novas instalações para unidade de segurança pública da Ponta da Espera, estrutura metálica do prédio da Receita Estadual e ampliação de pátio superior de manobras localizado no Terminal de Ferry Boat Ponta da Espera, São Luís – MA, compreendendo: Construção de um PM Box, substituição da estrutura metálica do prédio da receita estadual, alargamento de vias, construção de calçadas, construção de subestação e ampliação de pátio de manobras, nos seguintes termos:

1) Na planilha Orçamentária Sintética **onde se lê:** SUBESTAÇÃO AÉREA DE 750 KVA/13.800-380/220 V, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL, **leia-se:** SUBESTAÇÃO AÉREA DE **75 KVA**/13.800-380/220 V, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL.

2) Na planilha de Composição de Custo Unitário (título da Composição) **onde se lê:** SUBESTAÇÃO AÉREA DE 750 KVA/13.800-380/220 V, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL, **leia-se:** SUBESTAÇÃO AÉREA DE **75 KVA**/13.800-380/220 V, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL.

3) No documento Critério de Medição **onde se lê:** SUBESTAÇÃO ABRIGADA EM ALVENARIA DE 750 KVA/13.800-380/220 V, ENTRADA AÉREA, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL DE BAIXA TENSÃO, **leia-se:** SUBESTAÇÃO AÉREA DE **75 KVA**/13.800-380/220 V, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL.

4) No Documento Nota Técnica **onde se lê:** SUBESTAÇÃO AÉREA DE 750 KVA/13.800-380/220 V, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL, **leia-se:** SUBESTAÇÃO AÉREA DE **75 KVA**/13.800-380/220 V, COM POSTO DE MEDIÇÃO, DISJUNÇÃO E TRANSFORMAÇÃO, FORNECIDA COM QUADRO DE PROTEÇÃO GERAL.

A GEPRO/EMAP ressaltou que no documento Caderno de Encargos, pág. 126, descreve o item corretamente: “A transformação da energia de AT (13,8kV) para BT (380/220V) será através de um transformador de distribuição de energia que tenha potência aparente de 75kVA, ligação primária (13,8kV) em triângulo, ligação secundária (380/220V) em estrela com o neutro acessível e aterrado na malha de terra da subestação”.

E na Composição de Custo Unitário, item 3.0, deixa claro o FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO C/ DERIV. 75KVA 13800/220/127V, afastando assim a possibilidade de fornecimento de subestação de 750KVA.

5) A data da sessão pública da CONCORRÊNCIA Nº 003/2016-EMAP **marcada para as 14:00 horas do dia 31/05/2016 fica adiada para as 14:00 horas, horário de Brasília-DF, do dia 06/06/2016.** A sessão pública será realizada no Auditório da EMAP, localizado no Prédio Sede da EMAP, localizado na Avenida dos Portugueses, s/n, Itaqui, São Luís-MA.

6) As demais condições do Edital e seus anexos ficam inalteradas.

São Luís – MA, 31 de maio de 2016

Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL - EMAP