

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 004 /2017 – EMAP

A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna público aos interessados, com base nas informações obtidas do setor técnico da EMAP, **RESPOSTA AO SEGUNDO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** feito pela **EMPRESA GREEN4T ENGENHARIA**, sobre itens do Edital da Licitação Pública da Concorrência Nº 004/2017 – EMAP, contratação de empresa especializada para execução, sob o regime empreitada integral, da obra de infraestrutura tecnológica para implantação de Ambiente de Alta Disponibilidade – (Data Center) para proteção de informações, equipamentos e sistemas críticos de TI, para utilização da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP.

PERGUNTA:

No documento “Anexo II – Projeto Básico”, item 7.4.7 QUADRO ELÉTRICO TIPO 01 – QGFD, foi mencionado que o QGFD (Quadro Geral de Força e Distribuição) deverá ser instalado conforme necessidade e receberá energia proveniente do QGBT (Quadro Geral de Baixa Tensão) existente. Entendemos que o EMAP, disponibilizará um ponto de energia elétrica (cabo alimentador), proveniente do QGBT existente, ao lado do quadro QGFD instalado na Sala de UPS, com potência suficiente para alimentar o quadro QGFD. Está correto nosso entendimento?

RESPOSTA EMAP:

Sim, a EMAP disponibilizará a alimentação para o novo quadro a ser instalado.

São Luís/MA, 24 de julho de 2017.

Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP