

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE ELETRÔNICA Nº 001 /2020 – EMAP**

A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna público aos interessados, com base na manifestação da Gerência de Projetos da EMAP, **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** feito pela empresa **GRID POWER SOLUTIONS ENGENHARIA E CONSULTORIA**, acerca do Edital da Licitação Eletrônica LRE nº 001/2020 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução do serviço de modernização das Subestações 01, 02 e 03, localizadas na área primária do Porto do Itaqui, em São Luís/MA. Sobre os questionamentos prestam-se os seguintes esclarecimentos:

QUESTIONAMENTO

“1 – Com relação ao item 9.8.1.1 do edital (Relativa à qualificação técnica), gostaríamos do vosso posicionamento se os atestados enviados em anexo, referente à CONSTRUÇÃO DE UM DATA CENTER TIER-III com as seguintes características serão aceitos para atendimento à qualificação solicitada em edital:

SUBESTAÇÃO 13,8KV/380-220V (arquivo SUBESTAÇÃO ANGOLA.pdf)
2MVA de potência instalada de transformação para abaixamento de tensão
2,25MVA de potência de instalada para elevação da tensão dos geradores
1,5MVA de potência de geração em 380/220VA
11 painéis de MT modelo SM6 da Schneider
30 relés P3 Schneider

INSTALAÇÕES INTERNAS DATA CENTER (arquivo DATA CENTER ANGOLA.pdf)
3 salas elétricas
3 QGBTs com potência total de 864kW
3 retificadores com potência total de 321kW e banco de baterias 48Vdcc 1000Ah
3 UPS com potência total 120kW e banco de baterias 380Vdc 75Ah”

RESPOSTA:

Segundo manifestação da Gerência de Projetos da EMAP, será considerado similar ou superior construção de subestação abrigada com fornecimento e instalação de equipamentos similares ao objeto contratado. As CATs indicadas se enquadram nessa situação.

São Luís/MA, 08 de julho de 2020.

Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP