

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE ELETRÔNICA Nº 016 /2020 – EMAP**

A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna público aos interessados, com base na manifestação da Gerência de Projetos da EMAP, **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** feito pela empresa **IMPERMEAR** acerca do Edital da Licitação Eletrônica LRE nº 016/2020 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução da Recuperação Estrutural do Cais de São José de Ribamar– MA. Sobre os questionamentos prestam-se os seguintes esclarecimentos:

QUESTIONAMENTO 1

Não localizamos os projetos e especificação referente ao item 1.1.7 da planilha – “Estruturas temporárias de construção”. Favor disponibilizar projetos e especificações técnicas referente a esta atividade.

RESPOSTA 1:

No Caderno de Encargos consta que a estrutura será em cantoneiras e chapas expandidas, cuja montagem será de responsabilidade da contratada e o acesso se dará por andaimes tubulares. Esta composição é a mesma que se utilizou para a recuperação dos berços no Porto do Itaqui. Como a licitante, conforme item 17 do Projeto Básico, deverá apresentar sua metodologia executiva, ela poderá propor alternativas a este item, no que se refere a equipamentos e recursos técnico, devendo ser aprovado pela fiscalização. Abaixo imagem da plataforma utilizada no berço 105, a título de referência.



QUESTIONAMENTO 2

Não localizamos na planilha de preços – itens para serviços subaquáticos. Perguntamos se haverá atividades submersas e em qual item da planilha está previsto esta atividade.

RESPOSTA 2:

Não haverá atividades subaquáticas. A limpeza das estacas, prevista no concreto, será apenas na região de variação da maré.

QUESTIONAMENTO 3

Não localizamos na planilha de preços – serviços de injeção de concreto e injeção de calda cimento/microcimento. Favor informar em qual item da planilha está previsto esta atividade.

RESPOSTA 3:

A recuperação se dará por concreto projetado e grauteamento, não havendo serviços previstos de injeção. Como se poderá verificar em projeto, será recuperada toda a seção das estruturas por demolição e recomposição da mesma.

QUESTIONAMENTO 4

Não localizamos na planilhas de preços os itens de acesso tais como plataformas suspensas, andaimes, balancins e outros. Em qual item da planilha está previsto o acesso?

RESPOSTA 4:

Este item se encontra na composição das estruturas temporárias de construção, item 1.1.7 da planilha orçamentária, o qual contempla andaimes tubulares.

São Luís/MA, 26 de outubro de 2020.

Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP