

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE ELETRÔNICA Nº 023/2022-EMAP**

A Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, nos termos do subitem 2.1 do edital, por intermédio da sua comissão setorial de licitação, torna público aos interessados, com base na manifestação da gerência de projetos da EMAP, a **RESPOSTA AO 3º PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**, sobre item do Edital da Licitação Pública **LRE ELETRÔNICA Nº 023/2022-EMAP**, cujo objeto é a contratação Integrada de Empresa Especializada para Elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo e Execução de Obras Civas do Projeto de Esgotamento Sanitário e Melhorias na Drenagem pluvial da Poligonal do Porto do Itaqui em São Luís – MA. Dessa forma, prestam-se os seguintes esclarecimentos:

Questionamento

Temos algumas dúvidas em relação à Licitação LRE Eletrônica nº 023/2022-EMAP.

- 1 – Qual a vazão da EEE-1?
- 2 – Qual a vazão da EEE-2?
- 3 – Qual a vazão da EEE-3?
- 4 – Qual a vazão da EEE-4?
- 5 – Qual a vazão da EEE-5?
- 6 – Qual a vazão da ETE?

Resposta:

As vazões são apresentadas na tabela 1 a seguir considerando um população de 2.368 usuários.

No entanto, destaca-se que as vazões do projeto podem ser alteradas com melhorias propostas pela Contratada no encaminhamento da rede coletora, no projeto básico e executivo, com a devida aprovação da EMAP.

Tabela 1: Vazões de projeto

Item	Elemento	Vazão Prevista (L/s) ¹	
		Média	Máxima
1	EEE-1	1,00	1,50
2	EEE-2	1,85	2,77
3	EEE-3	1,00	1,50
4	EEE-4	2,93	4,40
5	EEE-5	2,93	4,40
6	ETE	2,93	4,40

1 - Vazão sem a previsão de infiltração na rede, a qual deve ser definida pela Contratada a depender dos elementos do sistema.

São Luís/MA, 20 de março de 2023.

Vinicius Leitão Machado Filho
Membro da CSL/EMAP