

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE PRESENCIAL Nº 005 /2019 – EMAP**

A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, com base em informações prestadas pela Gerência de Projetos e pela Gerência Jurídica, torna público aos interessados **RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** feito pela empresa **DGA ENGENHARIA**, sobre itens do Edital da Licitação Presencial LRE nº 005/2019 – EMAP, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução, dos serviços de construção e modernização da subestação receptora (LOTE 1), construção da subestação e demais instalações no Pátio GH (LOTE 2) do Porto do Itaqui - São Luís/MA. Sobre os questionamentos prestam-se os seguintes esclarecimentos:

1) “Na composição do QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO do Lote 02 (Emap-89), verificamos que está quantificado somente um conjunto de quadro+disjuntor de média tensão+relé, enquanto que no diagrama unifilar deste quadro (painel QGMT-01), identificamos a necessidade de cinco conjuntos completos. Esse item pode ser retificado?”

Painéis QGBT's da Subestação Pátio H:

2) “Não encontramos na planilha de composição da concorrência as caixas ou quadros com barramento e acessórios de montagem desses QGBT's.”

3) “Ainda na planilha de composição da concorrência, estão listados 24 disjuntores diferenciais de 80A/30mA, enquanto que nos diagramas temos, ao invés desses disjuntores diferenciais, 24 disjuntores tripolares de 125A.”

RESPOSTA

Submetido o pedido de esclarecimento ao conhecimento da unidade técnica, a Gerência de Projetos manifestou-se da seguinte forma: *“Qualquer divergência entre a planilha orçamentária e os projetos, no que tange a quantitativo e especificações de insumos será de responsabilidade da Contratante.”*

São Luís/MA, 13 de setembro de 2019.

Maykon Froz Marques
Presidente substituto da CSL/EMAP