

EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2017 – EMAP

O Pregoeiro da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP torna público aos interessados, com base na manifestação do setor técnico da EMAP, **RESPOSTA AO SEGUNDO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** feito pela empresa **DCML – DISTRIBUIDORA CUMMINS MINAS LTDA**, sobre itens do **Edital da Licitação Pública do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2017 – EMAP**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento de 2 (dois) grupos geradores, com capacidades distintas, conforme Termo de Referência, constante do Anexo I do Edital.

PERGUNTA 1:

“Qual é o regime de operação que o grupo gerador de 2000kVA irá trabalhar? Emergência? Horário de Ponta (Prime Power)? Ou Regime Contínuo?”

RESPOSTA DA EMAP:

Irá trabalhar em regime de emergência.

PERGUNTA 2:

“O grupo gerador de 2000kVA é indicado com a tensão de 440Vca, e o grupo gerador de 150kVA em 380Vca, estes grupos geradores serão aplicados em cargas totalmente distintas! O local suporta as duas tensões?”

RESPOSTA DA EMAP:

Sim.

PERGUNTA 3:

“Qual o nível de atenuação solicitado para os grupos geradores cabinados? 85dB? 75dB? 65dB?”

RESPOSTA DA EMAP:

Atenuação de Ruídos de 85 dB.

PERGUNTA 4:

“Qual a capacidade do tanque de combustível do grupo gerador 150kVA?”

RESPOSTA DA EMAP:

Capacidade mínima de 250 litros.

PERGUNTA 5:

“Qual o fator de potência considerado para os grupos geradores.”

RESPOSTA DA EMAP:

Fator de potência 0,8.

PERGUNTA 6:

“Qual o tipo de operação que esta sendo considerado: Emergência ou Horário de Ponta? Tanto para o grupo gerador de 2000kVA o de 150kVA”

RESPOSTA DA EMAP:

Emergência para os dois grupos gerador.

São Luís/MA, 6 de novembro de 2017.

Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP