

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2018 – EMAP**

A Pregoeira da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP torna público aos interessados, com base na manifestação do setor técnico da EMAP, **RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** feito pela empresa **DECISION TEAM LTDA**, sobre itens do **Edital da Licitação Pública do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2018 – EMAP**, cujo objeto é a aquisição de 01 (um) grupo gerador trifásico, automático, motor a diesel, tensão de 220/380 V, frequência de 60 Hz, potência de 350KVA (em standby by) e tanque de combustível com capacidade mínima de 400L, para funcionamento emergencial e automático, para suportar o Terminal de Cujupe, no município de Alcântara – MA, em caso de falta de energia fornecida pela concessionária local.

PERGUNTA:

“Existe divergência no termo de referencia com relação a capacidade mínima do tanque de combustível de 350 lts ou 400 lts.

Solicito esclarecer qual será a capacidade do tanque de combustível exigida.”

RESPOSTA DA EMAP:

Conforme ERRATA publicada no site da EMAP e no “comprasnet”, bem como nota técnica emitida pela Gerência de Projetos da EMAP, setor solicitante desta licitação, o tanque de combustível deverá ter capacidade mínima de **400 litros**.

São Luis, 19 de fevereiro de 2018.

Vinicius Leitão Machado Filho
Pregoeiro da EMAP