

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018 – EMAP**

A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna público aos interessados, com base na manifestação da Gerência de Projetos da EMAP (GEPRO), **RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO** formulado pela empresa BFX ENGENHARIA EIRELI, sobre itens do Edital da Licitação Pública da **Tomada de Preços nº 009/2018 – EMAP**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a readequação do sistema de abastecimento de água na sede da EMAP e área primária localizada no Porto do Itaqui-MA, conforme Projeto Básico e a Minuta do Contrato constantes dos ANEXOS I e XIII, do Edital.

Questionamento

Na planilha pede um RESERVATÓRIO MODULAR DE PLACAS DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO COM ASSESSÓRIOS PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA COM 300M³. Fizemos um orçamento desse mesmo reservatório mas a empresa nos enviou um orçamento de um reservatório com as seguintes especificações: RESERVATÓRIO MODULAR PRISMÁTICO - TIPO MULTICAIXA TRITECH MEDINDO: 16,00M X 6,00M X 3,40M ALTURA, CAPACIDADE: 307.200 LITROS COM "LAMINA D'ÁGUA" A 3,20M ALTURA.

Pretendíamos saber se o reservatório orçado serve para as especificações do reservatório exigido no edital.

Resposta da EMAP

Em resposta ao questionamento da empresa, a Gerência de Projetos, setor responsável pela elaboração do orçamento do presente certame, informou que as especificações indicadas não atendem às exigências do Edital.

São Luís/MA, 31 de outubro de 2018.

Caroline Santos Maranhão
Presidente da CSL/EMAP