



LEGENDA/TABELAS

PISO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS

PAVIMENTO EXISTENTE A SER RECONSTRUIDO

PAVIMENTO EXISTENTE A SER RECUPERADO

COTA DE MARE

PAVIMENTO EXISTENTE A SER RECONSTRUIDO
TALUDE DE ATERRO

NOTAS:

- 1- MEDIDAS EM CM, NÍVEIS EM M.
- 2- CARGAS CONSIDERADAS: 5m/2
- 3- NÍVEL 0.00 = PISO ACABADO DE ARQUITETURA
- 4- CONCRETO:
 - a- fcm k = 4,5 MPa.
 - b- fck ≥ 40 MPa.
 - c- CIMENTO TIPO CP II ou CP V.
 - d- POLÍMERO, REDUTORES DE RETRAÇÃO: POLIBETON, RETRACON OU ACRILBOND - 0,5% PESO CIMENTO, OU 1,2 KG DE FIBRA DE VIDRO/m³.
 - e- SLUMP - 100 mm P/ LANÇAMENTO
 - f- PERMITE-SE USAR ADITIVO PLASTIFICANTE REDUTOR DE ÁGUA COM CONSUMO MÁXIMO DE 0,3% SOBRE PESO DE CIMENTO.
- 5- ESPECIFICAÇÕES:
 - a- PLANALIDADE FF = 50/40
 - b- NIVELAMENTO FL = 30/25
- 6- SALGAMENTO C/ ESPARGIMENTO DE AGREGADOS MINERAIS DE ALTA RESISTÊNCIA, DO TIPO PIS DA POLÍPO, NA PROPORÇÃO DE 3,5KG PARA CADA METRO QUADRADO DE PISO EXECUTADO, EM DUAS ETAPAS E EM DIREÇÕES CRUZADAS, OU COM LANÇAMENTO MECANIZADO.
- 7- A CURA SERÁ DO TIPO UMIDA INTENSA, COM MOLHAGEM DA SUPERFÍCIE LOGO APÓS O TÉRMINO DO ESPELHAMENTO E COBERTURA COM MANTA DE CURA, QUE DEVERÁ SER MANTIDA SATURADA PELO PERÍODO MÍNIMO DE 7 DIAS.
- 8- CONFIRMAR DIMENSIONAMENTO DO PISO COM ENSAIOS CBR.
- 9- PARA COMPRIMENTO E TABELA DE COORDENADA DAS ESTACAS, VER DESENHO 0002.

E	B	06/11/2019	F.MIHAIK	F.MIHAIK	-----	DETALHES JUNTAS / PISO
D	B	11/10/2019	F.MIHAIK	F.MIHAIK	-----	DETALHES JUNTAS / PISO
REV.	TIPO DE EMIS.	DATA	ELABORADO POR	VERIFICADO POR	VALIDADO POR	DESCRIÇÃO DA REVISÃO

(A) PRELIMINAR (B) PARA APROVAÇÃO (C) PARA INFORMAÇÃO (D) PARA COTAÇÃO (E) APROVADO / PARA CONSTRUÇÃO (F) COMO COMPRADO (G) COMO CONSTRUÍDO (H) CANCELADO

PORTO DO
ITAQUI

TÍTULO:
PROJETO EXECUTIVO - PONTA DA ESPERA
IMPLANTAÇÃO GERAL / PISO DAS RAMPAS
1a. ETAPA - PLACAS PRÉ-FABRICADAS
Nº EMAP: 2018.15-DE-EST-2001-0001 DATA: OUTUBRO/2019 REVISÃO: E

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL - PONTA DA ESPERA

PROJETISTA: FERNANDO M. MIHALIK CREA/CAUL: 2603750747 Nº CONTRATADA: _____
RESP. TÉCNICO: VERA LÚCIA F. B. LOURENÇO CONTRATADA: FALCÃO BAUER ESCALA: INDICADA Nº PRANCHA: 01