



POSTE DE ILUMINAÇÃO COM 20M DE ALTURA COM MASTRO COM 3M E CAPTOR FRANKLIN

CAIXA DE INSPEÇÃO TIPO MANILHA COM TAMPA REFORÇADA EM
FoFo COM HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD ALTA CAMADA
COM Ø3/4x3m

CABO DE COBRE NU PARA ATERRAMENTO

NOTAS:



TÍTULO: ALARGAM. DAS RAMPAS DO TERM. CUJUPE
RAMPAS SUL
PROJETO EXECUTIVO
SPDA E ATERRAMENTO

Nº EMAP: 2018.18-DE-SPDA-3001-0002 DATA: MAIO/2019 REVISÃO: B

PROJETISTA: **Rodrigo Martins** CREA/CAU: **5061024724** Nº CONTRATADA: **-**
 RESP. TÉCNICO: **Vera Lucia F. B. Lourenço** CONTRATADA: **Falcão Bauer** ESCALA: **1:250** Nº PRANCHA: **01/01**