

Joao Luis Diniz Nogueira

De: Joao Luis Diniz Nogueira
Enviado em: terça-feira, 29 de novembro de 2022 10:56
Para: Fernando Lima; csl
Cc: Marcus Dorneles
Assunto: RES: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Bom Dia!

Em atenção à sua solicitação, encaminho a resposta prestada pela área técnica da EMAP, conforme a seguir:

1 - Devemos considerar no escopo de funcionamento dos prédios gerador e subestação ?

Tem no projeto uma sala para abrigar transformador, em caso de necessidade, devido a geração de energia solar, portando deve ser considerado. Quanto ao gerador, para funcionamento do prédio deve ser considerado, em caso de falta de energia, mas não deve-se considerar fornecimento nem espaço para abrigar o mesmo.

2 - A estrutura dos prédios ficam a critério do nosso projeto podendo ser pre moldada, maciça ou nervurada. Ou existe algum modelo construtivo pré definido ?

A estrutura deverá ser conforme descrito em anteprojeto nos itens 9 (Fundação) e item 10 (Estruturas). Quanto a laje poderá ser a critério da contratada (pré-moldada, maciça ou nervurada). Informa-se que o anteprojeto fundamenta o nosso preço de referência, mas o estrutural é uma das justificativas de fazer integrada. Desta forma, a laje pode ser qualquer uma dessas propostas.

3 - Os containers escritório precisam ter piso vinílico conforme composição de custo apresentada ?

Podem ser propostos outros materiais para o piso, desde que se garanta o conforto acústico e térmico dos ambientes administrativos.

4 - Existe a possibilidade de mudar o projeto dos containers ? No caso fazendo toda a estrutura de forma térrea ? Há espaço pra colocar todos no chão ? Há espaço pra colocar todos no chão ?

Existe a possibilidade de mudar o projeto dos containers (apenas terreo), no entanto, o local deverá ser sugerido pela contratada e aprovado pela fiscalização. Se há espaço suficiente, a própria licitante deverá realizar levantamento com esse fim.

5 - Existe projeto da fundação dos prédios existentes que estão envolvidos no contrato ? Sim

Atenciosamente,

João Luís Diniz Nogueira

Pregoeiro Titular da EMAP e Membro da CSL

Comissão Setorial de Licitação

(098) 3216.6532

De: Fernando Lima <fernando@habiliengenharia.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 27 de outubro de 2022 09:20
Para: csl <csl@emap.ma.gov.br>
Cc: Marcus Dorneles <mdorneles@habiliengenharia.com.br>
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Bom dia CSL,

Segue algumas dúvidas da LRE 17 - 2022.

- 1 - Devemos considerar no escopo de funcionamento dos prédios gerador e subestação ?
- 2 - A estrutura dos prédios ficam a critério do nosso projeto podendo ser pre moldada, maciça ou nervurada. Ou existe algum modelo construtivo pré definido ?
- 3 - Os containers escritório precisam ter piso vinílico conforme composição de custo apresentada ?
- 4 - Existe a possibilidade de mudar o projeto dos containers ? No caso fazendo toda a estrutura de forma térrea ? Há espaço pra colocar todos no chão ?
- 5 - Existe projeto da fundação dos prédios existentes que estão envolvidos no contrato ?

Att.



FERNANDO JOSÉ RIO LIMA DE ALMEIDA FILHO
Sócio Administrador
Engenheiro Civil | CREA-MA: 1114767875
☎ (98) 9 9244-9211
✉ fernando@habiliengenharia.com.br
CNPJ: 26.549.607.0001-19
Tb: (98) 3012-2623
comercial@habiliengenharia.com.br
financeiro@habiliengenharia.com.br
Rua Quêops, nº12, D.12, Jardim Renascença,
Sala 309 Ed. Executiva Centes. Cap: 65075-800,
São Luís-MA

