

**EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA-EMAP
ESCLARECIMENTO SOBRE EDITAL DE LICITAÇÃO
LRE ELETRÔNICA Nº 006 /2022 – EMAP**

A Comissão Setorial de Licitação - CSL da Empresa Maranhense de Administração Portuária - EMAP, nos termos do subitem 2.1 do Edital, torna público aos interessados, **com base nas informações prestadas pela Gerência de Projetos da EMAP – GEPRO/EMAP**, resposta ao pedido de esclarecimento feito pela empresa **HÁBILI ENGENHARIA**, referente à **Licitação Eletrônica LRE nº 006/2022 – EMAP** - cujo objeto é a contratação Integrada para Melhorias no Prédio da Sede da EMAP para atender à ISO 45001 e Construção do Prédio do Ambulatório, localizados no Porto do Itaqui - MA. Sobre os questionamentos, prestam-se os seguintes esclarecimentos:

1 - No orçamento há o item 1.2.3.2 Projetos e Aprovações. Gostaríamos de saber se esse item é referente ao projetos de:

- a) Elevador (fundação e estrutura)
- b) Projeto Layou DPD e Gecom
- c) Projetos compliance (fundação, estrutura e complementares)
- d) Projeto SPDA do prédio de Sede da EMAP

Resposta: Segue a lista de Projetos Básicos e Executivos a serem entregues pela CONTRATADA

1	Projeto de Canteiro de Obras
2	Reforma da Sede:
2.1	Estrutura metálica da Cobertura e escadas, guarda-corpos, corrimãos
2.2	Estrutural do Elevador guarda-corpos, corrimãos
2.3	Estrutural da Sala do Compliance: próximo a recepção
2.4	Projeto estrutural da Sala das Copas e Sala de Reunião
2.5	Projeto de SPDA e aterramento do Prédio da Sede
2.6	Iluminação, tomadas, rede e telefonia para copas e sala de Reunião
2.7	Iluminação, tomadas, rede e telefonia para sala do Compliance
2.8	Iluminação, tomadas, rede e telefonia para sala de vídeo
2.9	Iluminação, tomadas, rede e telefonia para sala da GECOM e DOP/DPD
2.10	Projeto elétrico e mecânico para funcionamento do Elevador
2.11	Hidráulico das Salas da COPAS
2.12	Sanitário das Salas das COPAS
2.13	Projeto da subestação, incluso encaminhaento até o OD.
2.14	Projeto de Linha de Vida e Pontos de Ancoragem
2.15	Especificação Técnica de Equipamentos
2.16	Especificação Técnica dos materiais para proteção Acustica da sala de Reunião/Presidência
2.17	Projeto de Paisajismo
3	Ambulatório
3.1	Projeto Estrutural do Prédio
3.2	Projeto Estrutural da Cobertura
3.3	Projeto Elétrico do prédio (Iluminação, tomadas e ponto de rede, telefonia, climatização, iluminação de emergência)
3.4	Projeto de Iluminação Externa
3.5	Projeto de Climatização
3.6	SPDA e Aterramento
3.7	Projeto de Linha de Vida e Pontos de Ancoragem
3.8	Projeto hidráulico predial
3.9	Projeto sanitário predial
3.10	Projeto de Estação de Tratamento de Esgoto
3.11	Projeto de pavimentação/calçamento
3.12	Projeto Contra Incêndio e Pânico
3.13	Projeto de Drenagem pluvial predial (Inclusive ar condicionado) e área externa
3.14	Projeto de contenção (Arrimo)
3.15	Especificação Técnica de todos os Equipamentos.
3.16	Projeto de Paisajismo

2 - Não foi detectado o projeto e nem onde vai ser executado o item 3.2.1 Contenção em cortina de estacas, esse projeto terá que ser elaborado pela contratada ou já existe esse projeto ?

Resposta: Conforme consta na planilha, este serviço foi previsto pela administração para viabilizar a execução da fundação do Ambulatório caso esta seja direta, haja vista a proximidade com outras edificações. Caso no projeto que será elaborado pela licitante não haja necessidade das mesmas, deverão ser desconsideradas.

3 - Qual a localização/distância do quadro da Sede da EMAP que será interligado a subestação, a rede será aérea ou subterrânea?

Resposta: A interligação será subterrânea. Está a uma distância aproximada de 80 metros. Verificar prancha 2021.02-DS-ARQ-1151-0031-R00_PROJETO ELÉTRICO - PLANTA DE SITUAÇÃO - SUBESTAÇÃO E GRUPO GERADOR.

Reforça-se que se trata de uma contratação integrada em que o projeto básico e executivo são de responsabilidade da CONTRATADA.

São Luís/MA, 27 de julho de 2022.

Maykon Froz Marques
Presidente substituto da CSL/EMAP